



«ЦВЕТЛИТ»

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Марка кабеля КГ-ХЛ 1х35

ТУ 3500-009-46671337-2009

Барабан № 20П2-762

Вес нетто 1095 кг

Тип барабана 14

Длина 3100 м

Вес брутто 1255 кг

Кабель испытан и соответствует требованиям ГОСТ, ТУ: ТУ 3500-009-46671337-2009

Испытания произвел: Карпушкина Т.Н.

Дата 30.03.2019 г

Штамп ОТК





«ЦВЕТЛИТ»
Протокол электрических испытаний

Марка кабеля КГ-ХЛ 1х35 ТУ 3500-009-46671337-2009
Барабан № 20П2-762 Длина 3100 м
Тип барабана 14 Вес нетто 1095 кг

№ п/п	Измеряемый параметр	Норма по ТУ 3500-009- 46671337-2009	Факт	Результат проверки кабеля
1.	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы при 20С, не более (Ом/км)	0,78	0,76	соотв.
2.	Испытательное напряжение частотой 50 Гц в течении 5 мин., кВ	2,5	2,5	соотв.

Кабель испытан и соответствует требованиям ГОСТ, ТУ: **ТУ 3500-009-46671337-2009**
Испытания произвел: Карпушкина Т.Н. Дата 30.03.2019 г.
Штамп ОТК