

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AJK58.B.04692/23

Серия **RU**

№ **0483881**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг". Место нахождения: 119501, Россия, город Москва, улица Ваварная, дом 2, этаж 11, помещение №1, комната №4. Адрес места осуществления деятельности: 142111, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Ожарная, дом 2В, комнаты 1,5. Телефон: +7(495) 011-03-06, адрес электронной почты: info@profmash.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA RU.10AJK58. Дата решения об аккредитации: 23.11.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛИТ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 420073, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Гвардейская, дом 33, помещение 531-17.
Адрес места осуществления деятельности: 420061, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Н.Брикова, дом 27А.
Основной государственный регистрационный номер: 171690122023.
Телефон: +7(962) 599101. Адрес электронной почты: satelit@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛИТ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 420073, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Гвардейская, дом 33, помещение 531-17.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420061, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Н.Брикова, дом 27А.

ПРОДУКЦИЯ

Главный выключатель аккумуляторной батареи, модель «Сателит-16» Маркировка взрывозащиты согласно приложению (бланки №№ 1006845, 1006946). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 23.12-24.868532.2023 Главный выключатель аккумуляторной батареи, модель «Сателит-16».
Серийный выпуск

КОД ТИ ВЭД ЕАЭС

8708899701

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 84651/ПМ8 от 08.12.2023 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.21HC65).
Акта анализа состояния производства №23/1/0015 от 12.11.2023, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.10AJK58) эксперта, подписавший акт анализа состояния производства - Илюхин Артем Вячеславович.
Технических условий ТУ 23.12-24.868532.2023. Руководства по эксплуатации, паспорта, конструкторской документации.
Схема сертификации: 1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы изделия - 12 месяцев с момента производства. Срок службы изделия - 8 лет. Срок хранения - 1 год. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную в соответствии с требованиями (требования) продукции, производимой в соответствии с условиями (условиями) и изменениями с 01.09.2023 года. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" согласно приложениям - бланки №№ 1006845, 1006946.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

13.12.2023

ПО

2.12.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Хаметова Аделия Разильевна
(и.о.)

Рогозин Сергей Сергеевич
(и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RL АЖ58.В.04692/23

Серия **RU** № **1006946**

Внесение изготовителем в конструкцию и техническую документацию изменений, влияющих на взрывобезопасность и соответствие выключателя требованиям ТР ТС 012/2011, возможно только по согласованию с органом по сертификации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг».

Данный сертификат соответствия подтверждает соответствие требованиям взрывобезопасности ТР ТС 012/2011 и не рассматривает любые другие виды безопасности выключателя.

3. Оборудование соответствует требованиям:

ТР ТС 012/2011

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)

Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.

ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010

Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты «D».

4. Маркировка

Маркировка, наносимая на электрооборудование, должна включать следующие данные:

4.1 наименование предприятия-изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;

4.2 обозначение типа оборудования;

4.3 порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

4.4 маркировку взрывозащиты см. п. 2 «Основные технические данные»;

4.5 наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия;

4.6 предупредительные надписи;

4.7 единый знак ЕАЭС обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

4.8 специальный знак взрывобезопасности **Ex** в соответствии с ТР ТС 012/2011;

4.9 другие данные, которые должен указать изготовитель, если это требуется технической документацией (диапазон температур окружающей среды, степень защиты оболочки и т.д.).

5. Специальные условия применения

Знак **Ex**, стоящий в маркировке взрывозащиты, означает, что при эксплуатации необходимо соблюдать следующие особые условия:

- выключатель не допускается использовать в электрических цепях переменного тока, а также в электрических цепях постоянного тока, сила тока в которых превышает 150 А, а напряжение 30 В;
- выключатель не открывать, не выполнять техническое или сервисное обслуживание во взрывоопасной зоне.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
М.П. (подпись)



Хаматова Алевтия Равильевна
(ФИО)

М.П.

Рогозин Сергей Сергеевич
(ФИО)