

浙江衢化氟化学有限公司
ZHEJIANG QUHUA FLUOR-CHEMISTRY CO., LTD.
QUZHOU ZHEJIANG CHINA

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Кому: ИП Маслов Василий Павлович
Продукт: RGas134A
Номер инвойса : FH0624039-1
Номер заказа: 1MVJH
Дата: 22 октября 2024
Годен до: 21 октября 2029

Предмет контроля	Характеристика	Результат исследования
Стандарт проверки	GB/T 18826-2016	
Внешний вид	Чистый, бесцветный, без запаха	Чистый, бесцветный, без запаха
Чистота, % по весу	99.5	99.95
Влажность, % по весу	0.001	0.0007
Кислотность (как HCL), мг/кг	0.0001	не установлено
Остаток после выпаривания, % по весу %	0.005	0.0004
Хлориды (CL-)	соответствует	соответствует
Неконденсирующийся газ при 25°C %	≤1.5	0.8

